

Brańszczyk, dnia 22.05.2020 r.

RO.ZP.271.1.2020

### Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

### PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SIWZ (4)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuję, że do zamawiającego wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

W związku z tym, że Program Funkcjonalno Użytkowy nie zawiera informacji o istniejących instalacjach kominowych prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wkładów kominowych nie jest objęta przedmiotem zamówienia (dotyczy wszystkich instalacji kotłowych).

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotłów wraz z niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że użytkownik zobowiązany jest do przedstawienia opinii kominiarskiej stwierdzającej drożność i prawidłowość wykonania instalacji kominowej (dotyczy instalacji kotłowych).

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza, że użytkownik będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiedniej opinii kominiarskiej jeśli obowiązek taki wynikać będzie z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że pierwsze napełnienie zbiorników na gaz stanowi koszt użytkownika i musi zostać wykonane przed pierwszym uruchomieniem kotłowni.

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza, że pierwsze napełnienie zbiornika na gaz leży po stronie użytkownika i musi zostać wykonane przed pierwszym uruchomieniem kotłowni.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załącznikiem nr 4 do PFU w instalacjach, w których nie został wymieniony zbiornik na gaz, nie jest on objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wymaga dostawy i montażu kotłów zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadkach gdy zakres zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu zbiorników na gaz instalacja gazowa jest doprowadzona do budynku.



Odpowiedź 5:

Należy wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła indukcyjnego o wadze max. 130 kg.

Odpowiedź 6:

Zamawiający wymaga montażu i dostawy kotła indukcyjnego zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dla kotłów indukcyjnych nie wymaga wykonania w 5 klasie efektywności energetycznej i emisyjności wg. PN-EN 303.5-2012 oraz zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym certyfikatu ECODESIGN. Wskazane normy nie dotyczą kotłów indukcyjnych.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wymaga montażu i dostawy kotła indukcyjnego zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza zastosowanie kotłów indukcyjnych o głębokości max. 590 mm.

Odpowiedź 8:

Zamawiający wymaga montażu i dostawy kotła indukcyjnego zgodnie z udostępnioną dokumentacją.

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w PFU w zakresie kotłów zgazowujących drewno wystąpił błąd literowy w określeniu średnicy króćca spalin. Zgodnie z dokumentacją średnica króćca spalin wynosi 502 mm tj. 50,2 cm jednocześnie zamawiający wymaga wymiarów kotła: Maksymalna Wysokość - 123 cm; Maksymalna Szerokość - 70 cm; Głębokość/ długość - 137 cm. W związku z tym nie ma konstrukcyjnej możliwości wykonania króćca spalin o średnicy 50,2 cm. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga króćca spalin o średnicy max. 150 mm.

Odpowiedź 9:


Zamawiający potwierdza iż wymaga króćca spalin o średnicy max 150 mm.

Pytanie 10:

W związku z tym, że Program Funkcjonalno Użytkowy wskazuje na parametry kotłów zgazowujących drewno, które zostają wycofane z produkcji prosimy o dopuszczenie kotłów innych producentów poprzez rezygnację z wymiarów kotłów oraz rezygnację z możliwości sterowanie smartfonem za pomocą aplikacji.

Odpowiedź 10:

Zamawiający potwierdza, iż rezygnuje z wymogów w zakresie wymiarów kotła z zastrzeżeniem iż wymagane jest zastosowanie kotłów o gabarytach odpowiednio dostosowanych do udostępnionych kotłowni/pomieszczeń tj. pozwalających na komfortowy montaż i eksploatację. Jednocześnie utrzymuje się wymóg zapewnienia możliwości sterowania smartfonem za pomocą aplikacji.

 WÓJT