TGK

Pi = 44,5 kW
tj = 0,8
Psz = 35,6 kW
Isz = 57,3 A



Numer obwodu			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opis	ochrona przepięciowa typu B+C	kontrola napięcia	zasilanie oświetlenia	zasilanie oświetlenia	zasilanie okap	zasilanie trzon kuchenny indukcyjny	zasilanie piec konwekcyjno parowy	zasilanie taboret grzejny	zasilanie myjnia	zasilanie gniazd 1f	zasilanie gniazd 1f	zasilanie chłodni	REZERWA	REZERWA
Typ, przekój kabla	5xLgY 16mm	LgY 1,5mm2	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 3x1,5	YDYpżo 5x1,5	YDYpżo 5x4	YDYpżo 5x4	YDYpżo 5x4	YDYpżo 5x4	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5	YDYpżo 3x2,5		
Moc	–	–	P=0,1 kW	P=0,35 kW	P=0,5 kW	P=14 kW	P=11 kW	P=5 kW	P=6,5 kW	P=3,3 kW	P=3,3 kW	P=0,5 kW		

TABLICA GŁÓWNA KUCHNI LEGRAND RN 65–18 NR. KAT. 6019 48

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY KUCHNI ORAZ STOŁÓWKI.

TYTUŁ PROJEKTU:

GMINA BRAŃSZCZYK
ul. Jana Pawła II 45; 07-221 Brańszczyk

ADRES INWESTYCJI:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Poręba Średnia 18; 07-308 Poręba

Inwestor:

Poręba Średnia; Dz. nr ew. 223; Obręb ew. 0014

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

DATA: 1.09.2020

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA: 1:50

OPRACOWUJĄCY:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPR.:	PODPIS I DATA:
Kazimierz Mitelsztedt	specjalność instalacyjno inżynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych	813/88/Os	

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT TABLICY GŁÓWNEJ KUCHNI – Stan projektowany. Elektryczny

NR RYS.: E2