

Brańszczyk, 02.04 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na
Wykonanie regeneracji studni głębinowej nr 2 Stacja Uzdatniania Wody Dalekie Tartak

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł - (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

I. ZAMAWIAJACY:

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brańszczyku ul. Bielińska 29
07-221 Brańszczyk

www.branszczyk.pl
zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **Wykonanie regeneracji studni głębinowej nr 2 Stacja Uzdatniania Wody Dalekie Tartak.**

1) Stan istniejący

- studnia czwartorzędowa
- wykonana w 2000 r.
- głębokość 50,0 m p.p.t. (ok. 48,0 m p.p.głowicy)
- konstrukcja: rury PVC Ø 315 mm, filtr szczelinowy, rura nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni
- w wypompowywanej wodzie ze studni nr 2 w trakcie eksploatacji obserwowano piasek
- wysokość stwierdzonego zasypu w studni - do głębokości 45,2 p.p.głowicy
- ściany filtra pokryte są ochrą, warstwą osadów kolmatujących
- brak jest danych odnośnie bieżącej wydajności jednostkowej „q”
- użytkownik dysponuje nagraniem z inspekcji wideo wnętrza studni
- studnia nr 2 aktualnie nie jest eksploatowana.

2)Zamawiający ma do wykonania następujący zakres prac:

- przywóz i rozstawienie sprzętu
- pomiary studni
- wybranie luźnego zasypu zalegającego w filtrze
- wykonanie wstępnego pompowania kontrolnego (pomiar bieżącej sprawności oraz zawartości piasku w wypompowywanej wodzie)

- czyszczenie mechaniczne filtra i strefy przyfiltrowej studni metodą hydrociśnieniową
- chemiczne czyszczenie filtra i strefy przyfiltrowej studni atestowanym środkiem z węglaną obróbką filtra metodą ultradźwiękową w dwóch cyklach
- cykliczne szlamowanie otworu
- cykliczne pompowania oczyszczające i kontrolne
- kontrolna inspekcja wideo
- dezynfekcja otworu
- stójka
- pompowanie końcowe, pomiarowe
- wywóz sprzętu z placu budowy
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi sposobu dalszej eksploatacji.

3) Uwagi ogólne.

1. Koszt ewentualnych pozwoleń lokalnych, badań wody, opłat za odbiór, zrzut wypompowywanej wody itp. pokrywa Zamawiający.
2. Przedmiotowy zakres prac nie obejmuje demontażu i montażu eksploatacyjnego zestawu pompowego, zakupu docelowego (pompy głębinowej, rur tłocznych, głowicy, zabezpieczeń itd), robót budowlano-naprawczych przy obudowie studni, a także modernizacji przyłączy do studni: wodociągowego, elektrycznego itd.
3. Zakres robót nie obejmuje również robót związanych z wydobywaniem utopionych w przeszłości elementów wyposażenia i uzbrojenia studni (części pomp, silników, kluczy montażowych, rur) oraz ew. kamieni, elementów betonowych i innych ciał obcych blokujących prześwit rur studziennych. Na tę okoliczność (w wypadku, gdyby zaistniała taka potrzeba) sporządzony zostanie protokół konieczności na roboty dodatkowe oraz stosowny aneks do umowy.

4) Uwagi dodatkowe na podstawie przeprowadzonej inspekcji studni:

- a) studnia została odwiercona ok. 21 lat temu
 - b) aktualny stan techniczny studni nie jest dobry (studnia piaszczy, znaczna kolmatacja filtra)-inspekcja wideo studni z dn, 22.01.2021.
 - c) brak informacji o aktualnej wydajności jednostkowej studni $q(Q,s)$, obserwuje się słaby napływ wody do otworu.
5. Biorąc pod uwagę powyższe, należy liczyć się z tym, że w trakcie robót mogą zostać ujawnione uszkodzenia studni, uniemożliwiające jej dalszą właściwą eksploatację.
- Wykonawcy w takim przypadku nie przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia za pracę

regeneracyjne w studni, a jedynie za ich część, których wartość ustala się na kwotę 1/3 proponowanej ceny netto + vat

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót o zbliżonym zakresie jak w przedmiot zamówienia.

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu usług (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z dowodami poświadczającymi, że zostały wykonane w sposób należyty wg formuły spełnia – nie spełnia.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi, związanymi z regeneracją studni głębinowych.

Ocena tego warunku dokonana będzie na podstawie wykazu osób (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) i oświadczenia o posiadaniu uprawnień przez osoby zajmujące się realizacją zamówienia wg formuły spełnia – nie spełnia.

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: **1 miesiąc od dnia podpisania umowy.**

V. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Cena – 100 %

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTY” (załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego).

Oferta musi zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z pochodnymi z wynagrodzenia obciążającymi Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w następujący sposób:

- elektronicznie na adres zgk@branszczyk.pl
lub

- w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku ul. Bielińska 21, 07-221 Brańszczyk, w formie pisemnej osobiście lub pocztą.

2. **Termin składania ofert upływa w dniu: 12.04. 2021 r. do godz. 10⁰⁰.**

3. W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ofertę należy złożyć w kopercie, na której należy umieścić opis o treści:

Oferta na:

Wykonanie regeneracji studni głębinowej nr 2 Stacja Uzdatniania Wody Dalekie Tartak

4. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu.

5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

VIII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną do udzielania wyjaśnień i informacji oraz kontaktu z oferentami jest:
Pan Waldemar Ziola e-mail waldemar.ziola@branszczyk.pl

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku ul Bielińska 29 07-221 Brańszczyk reprezentowana przez kierownika ZGK Brańszczyk
- 2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: zgk@branszczyk.pl*
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
 - na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy – załącznik Nr 1
2. Wykaz usług – załącznik Nr 2
3. Wykaz osób – załącznik Nr 3
4. Umowa

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr inż. Waldemar Ziola

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – FORMULARZ OFERTOWY

....., dnia

.....
(pieczęćka oferenta, nazwa, adres)

NIP REGON

tel., faks.

e-mail.

Zamawiający

**Zakład Gospodarki Komunalnej w
Brańszczyku
ul Bielińska 29 07-221 Brańszczyku**

OFERTA

Niniejszym, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 2021 r. składamy ofertę na

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Typ roboty	J.m.	NETTO	VAT.....%	BRUTTO
1.		1 komplet			
2.		1 komplet			

Słownie:

Uwaga:

1. Oświadczam, iż posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania robót określonych zapytaniem i posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia..
2. Oświadczam, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania ofert i realizacji zamówienia.
3. Oświadczamy, że dotrzemy wymaganego terminu realizacji zamówienia tj. miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Oświadczam, że w cenach przedstawionych w naszej ofercie uwzględnione zostały wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty materiałów, transportu i koszty dostawy, a także koszty ubezpieczeń Wykonawcy od ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu..... dnia

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć oferenta)

Wykaz wykonanych usług

dotyczy:

Wykaz wykonanych usług, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i rozmiarem usługom objętym zamówieniem.

Przedmiot zamówienia	Miejsce wykonania zamówienia	Podmiot zlecający zamówienie	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę brutto	Termin wykonania zamówienia (od / do)

W załączeniu dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia z dowodami poświadczającymi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty.

..... dnia
.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć oferenta)

Wykaz osób

dotyczy:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujących się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi, odpowiednimi do stanowisk jakie im zostaną powierzone.

Lp.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje	Doświadczenie
1.		
2.		

- Oświadczamy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

..... dnia

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy

UMOWA

Zawarta w dniu r. w Brańszczyku pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku ul. Bielińska 29 07-221 Brańszczyk NIP 762-19-45-083 reprezentowaną przez : P. Waldemara Ziola – , Kierownika zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,
a Wykonawcą reprezentowaną
przez: P.

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą
„ Regeneracja studni głębinowej w miejscowości Dalekie Tartak ”

2. Integralną część umowy stanowi - oferta wykonawcy

3. Zakres prac obejmuje;

- pomiary studni
- wybranie luźnego zasypu zalegającego w filtrze
- wykonanie wstępnego pompowania kontrolnego (pomiar bieżącej sprawności oraz zawartości piasku w wypompowywanej wodzie)
- czyszczenie mechaniczne filtra i strefy przyfiltrowej studni metodą hydrociśnieniową
- chemiczne czyszczenie filtra i strefy przyfiltrowej studni atestowanym środkiem z węglaną obróbką filtra metodą ultradźwiękową w dwóch cyklach
- cykliczne szlamowanie otworu
- cykliczne pompowania oczyszczające i kontrolne
- kontrolna inspekcja wideo
- dezynfekcja otworu
- stójka
- pompowanie końcowe, pomiarowe
- wywóz sprzętu z placu budowy
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami dotyczącymi sposobu dalszej eksploatacji

- Dezynfekcja studni oraz wykonanie badań laboratoryjnych przydatności wody do spożycia przed ponownym włączeniem do sieci

- Opracowanie pełnego sprawozdania w wersji papierowej oraz elektronicznej z przeprowadzonych prac

4. Zamawiający przygotowuje studnie do wykonania prac wskazanych w pkt 3.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy.

§3

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: kwotę zł brutto (słownie; zł)

2. Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał zapłaty

..... 3. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 4. Podstawą do wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru robót

§4

Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym zgodnie z ofertą, Wykonawca wykona je po uzyskaniu pisemnej na to zgody Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem uzgodnionym pomiędzy stronami.

§5

1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający za zwłokę w zapłacie faktury należne odsetki .

- 2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych: - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust.1 za każdy dzień zwłoki licząc od terminu umownego określonego w §2 ust.1 - za odstąpienie od przedmiotu umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust.1

§6

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w drodze pisemnych aneksów do umowy za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca