Brańszczyk, dnia 21.09.2021 r.

Wykonawcy
(wszyscy)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkiem kosztów** dla zadania pn. **„Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka".**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO (2)

Informujemy, że w dniu 20.09.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego, na które udzielono poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:
Proszę o informację czy Zamawiający wymaga wykonania badań geologiczno-inżynierskich w korycie rzeki Bug. Koszty powiązane z wykonaniem takich badań, m.in. wynajęcie barki do transportu maszyny wiertniczej więc bardzo drogi i oscyluje w kwocie nawet 70 tys. zł.
Proponuje się wykonanie odwiertów po obu stronach rzeki do PFU. Wykonawca przetargu „zaprojektuj i wybuduj" budowy kładki, zobowiązany będzie do zrobienia własnych badań w korycie rzeki ze względu na wymaganą prawem dokumentację geologiczno-inżynierską do pozwolenia na budowę. Wykonane badania na etapie przygotowania PFU po obu brzegach rzeki, wykażą główne warstwy gruntu jakich może się spodziewać Wykonawca biorący udział w postępowaniu na budowę kładki.

Odpowiedź 1:
Zamawiający wymaga wykonania badań geologicznych-inżynierskich dla potrzeb posadowienia obiektów tj. w miejscach planowanego posadowienia podpór.

Pytanie 2:
Proszę o informację, która koncepcja z zamieszczonych na stronie internetowej Gminy została przyjęta do realizacji?

Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu Koncepcji budowy kładki na rzece Bug w miejscowości Brańszczyk, która nie spełnia wymogów określonych w stanowisku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jest załącznikiem Nr 3 do zapytania ofertowego.

Z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY

mgr Beata Wójcik