

ZARZĄDZENIE Nr RB.38.2012

Wójta Gminy Brańszczyk

z dnia 9 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Rozruchowej zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk” oraz określenia jej zadań.

Na podstawie Projektu Budowlano – Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, pkt. 6 Specyfikacji Ogólnej ST-O i Specyfikacji Technicznej ST-T-2 oraz dokumentacji przetargowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk**” zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się Komisję Rozruchową do sprawowania nadzoru nad rozruchem technologicznym i mechanicznym wszystkich obiektów i urządzeń wymagających rozruchu oraz pełnienia nadzoru nad rozruchem prowadzonym przez dostawców urządzeń i wyposażenia realizowanego w ramach podpisanej umowy z Wykonawcą w dniu 20-07-2011 r. nr RB/1/272/9/2011 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka gmina Brańszczyk” w następującym składzie:

1. Andrzej Łapiński - Przewodniczący Komisji - Przedstawiciel Inwestora;
2. Dariusz Grzegorz Suchenek - Sekretarz Komisji - Przedstawiciel Inwestora;


oraz Członkowie Komisji:

3. Paweł Kulesza - Przedstawiciel Inwestora;
4. Mirosława Wachowiak - Inspektor Nadzoru – branża sanitarna;
5. Stanisław Żegliński - Inspektor Nadzoru – branża budowlano-konstrukcyjna;
6. Roman Terlik - Inspektor Nadzoru – branża elektryczna;
7. Leszek Chmielewski - Inspektor Nadzoru – branża drogowa;
8. Denis Zygmunt - Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej;
9. Marian Kacprzyk - Przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej- Technolog;
10. Katarzyna Wiśniewska – Przedstawiciel Wykonawcy - Technolog;
11. Czesław Wołyniec – Przedstawiciel Wykonawcy – Kierownik Budowy;

§2. Komisja dokona nadzoru rozruchu wymienionego w §1 którego celem będzie doprowadzenie do normalnej pracy całego obiektu z wszystkimi jej elementami oraz osiągnięcie docelowych parametrów ustalonych w projekcie wykonawczym.

§3. Rozruch będzie wykonywany przez pracowników Wykonawcy robót.

- §4. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania odpowiednich parametrów zgodnych z założeniami inwestycyjnymi.
- §5. Przed każdym rozruchem urządzeń dokonywanych przez Wykonawcę powinno być dokonane ich sprawdzenie w celu stwierdzenia, czy nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia, albo nie spowodują uszkodzenia innych urządzeń.
- §6. W razie powstania zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia, a także w przypadku stwierdzenia uszkodzeń zakłócających i uniemożliwiających normalną eksploatację należy wstrzymać rozruch urządzeń.
- §7. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonego nadzoru dokonanego przez członków Komisji z podaniem dokonanych stwierdzeń i podjętych ustaleń oraz wniosków.
- §8. Po dokonany rozruchu Komisja zapozna się ze sprawozdaniem z rozruchu sporządzonym przez Wykonawcę robót i zatwierdzonym przez Inspektorów Nadzoru wszystkich branż.
- §9. Sporządzony protokół z nadzoru rozruchu Komisja przedstawi Wójtowi Gminy Brańszczyk do akceptacji.
- §10. Zatwierdzenia protokołu dokona Wójt Gminy Brańszczyk lub osoba upoważniona.
- §11. Komisja zakończy swoją pracę w dniu zatwierdzenia protokołu.
- §12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł